


Muotolevy osastoiva väliseinä	Rakennedetalji	Paloluokka EI60
ML-LPR 120/120 KK - KK M95	Vaakaleikkaus	Ilmaääneneristysluku R_w 55dB




Maksimikorkeus	Osastoivana
7000	4000
Maksimikorkeus ilmoitettu paineen arvolla 250N/m ² ja taipumaraja-arvolla 1/300	
Soveltuu kohteisiin joissa äänitasoeroluvun D _{nt,w} vaatimus on 52 dB	
Paloluokka ilmoitettu Eurofins lausunnon EUFI29-19005201-T1 mukaisesti	

9	Ruuvi	Tiuha 25 EK
8	Ruuvi	Tiuha 40 EK
7	Levy	Siniat LEK 13 Erikoiskova
6	Tiiviste	Palomassa
5	Tiiviste	Saumanauha
4	Tiiviste	Saumatasoite
3	Eristevilla	Mineraalivilla 95mm
2	Ranka	ML-LPR 120/40
1	Kisko	ML-lattia-/kattokisko SKE 120/37
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Koodi DET000050	Revisio A	Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin	Mittakaava 1:10
---------------------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------------


Muotolevy osastoiva väliseinä	Rakennedetalji	Paloluokka EI60
ML-LPR 120/120 KK - KK M95	Liittyvä nimike T-Liitos lattiaan	Ilmaääneneristysluku R _w 55dB



12	Ruuvi	Tiuha 25 EK
11	Kisko	ML-lattia-/kattokisko SKE 120/55
10	Ruuvi	Tiuha 40 EK
9	Levy	Siniat LEK 13 Erikoiskova
7	Kiinnike	Esim. Lyöntiniitti
5	Tiiviste	Palomassa
4	Eristevilla	Mineraalivilla 95mm
3	Ranka	ML-LPR 120/40
1	Kisko	ML-lattia-/kattokisko SKE 120/37
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Koodi DET000050_01	Revisio A	Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin	Mittakaava 1:2
-----------------------	--------------	--------------------------------------	-------------------


Muotolevy osastoiva väliseinä	Rakennedetalji	Paloluokka EI60
ML-LPR 120/120 KK - KK M95	Liittyvä nimike T-Liitos kattoon	Ilmaääneneristysluku R _w 55dB



12	Ruuvi	Tiuha 25 EK
11	Kisko	ML-lattia-/kattokisko SKE 120/55
10	Ruuvi	Tiuha 40 EK
9	Levy	Siniat LEK 13 Erikoiskova
7	Kiinnike	Esim. Lyöntiniitti
6	Tiiviste	Palomassa
4	Eristevilla	Mineraalivilla 95mm
3	Ranka	ML-LPR 120/40
1	Kisko	ML-lattia-/kattokisko SKE 120/37
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Koodi DET000050_02	Revisio A	Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin	Mittakaava 1:2
-----------------------	--------------	--------------------------------------	-------------------


Muotolevy osastoiva väliseinä	Rakennedetalji	Paloluokka EI60
ML-LPR 120/120 KK - KK M95	Liittyvä nimike Painumavaraliitos	Ilmaääneneristysluku R _w 55dB



10	Kisko	ML-lattia-/kattokisko SKE 120/55
9	Ruuvi	Tiuha 40 EK
8	Levy	Siniat LEK 13 Erikoiskova
7	Kiinnike	Esim. Lyöntiniitti
6	Levy	Siniat LF 15 Palolevy
5	Tiiviste	Palomassa
4	Katto	Massiivilaatta
3	Eristevilla	Mineraalivilla 95mm
2	Ranka	ML-LPR 120/40
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Koodi DET000050_03	Revisio A	Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin	Mittakaava 1:2
-----------------------	--------------	--------------------------------------	-------------------


Muotolevy osastoiva väliseinä	Rakennedetalji	Paloluokka EI60
ML-LPR 120/120 KK - KK M95	Liittyvä nimike Painumavaraliitos peitelistalla	Ilmaääneneristysluku R _w 55dB



11	Kisko	ML-lattia-/kattokisko SKE 120/55
10	Ruuvi	Tiuha 40 EK
9	Levy	Siniat LEK 13 Erikoiskova
8	Kiinnike	Esim. Löyntiniitti
7	Lista	Peitelistä
6	Levy	Siniat LF 15 Palolevy
5	Eristevilla	Kivivilla
3	Eristevilla	Mineraalivilla 95mm
2	Ranka	ML-LPR 120/40
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Koodi DET000050_04	Revisio A	Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin	Mittakaava 1:2
-----------------------	--------------	--------------------------------------	-------------------


Muotolevy osastoiva väliseinä	Rakennedetalji	Paloluokka EI60
ML-LPR 120/120 KK - KK M95	Liittyvä nimike T-liitos massiivilaattaan	Ilmaääneneristysluku R _w 55dB



15	Ruuvi	Tiuha 25 EK
14	Kisko	ML-lattia-/kattokisko SKE 120/55
13	Ruuvi	Tiuha 40 EK
12	Levy	Siniat LEK 13 Erikoiskova
9	Kiinnike	Esim. Lyöntiniitti
6	Tiiviste	Palomassa
5	Tiiviste	EPDM Tiiviste
3	Ranka	ML-LPR 120/40
1	Kisko	ML-lattia-/kattokisko SKE 120/37
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Koodi DET000050_05	Revisio A	Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin	Mittakaava 1:2
-----------------------	--------------	--------------------------------------	-------------------


Muotolevy osastoiva väliseinä	Rakennedetalji	Paloluokka EI60
ML-LPR 120/120 KK - KK M95	Liittyvä nimike T-liitos äänieristys versio 1	Ilmaääneneristysluku R _w 55dB



14	Ruuvi	Tiuha 25 EK
13	Kisko	ML-lattia-/kattokisko SKE 120/55
12	Ruuvi	Tiuha 40 EK
11	Levy	Siniat LEK 13 Erikoiskova
6	Tiiviste	Palomassa
5	Tiiviste	EPDM Tiiviste
4	Eristevilla	Mineraalivilla 95mm
3	Ranka	ML-LPR 120/40
2	Pinnoite	Saumatasoite
1	Kisko	ML-lattia-/kattokisko SKE 120/37
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Koodi DET000050_06	Revisio A	Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin	Mittakaava 1:3
-----------------------	--------------	--------------------------------------	-------------------


Muotolevy osastoiva väliseinä	Rakennedetalji	Paloluokka EI60
ML-LPR 120/120 KK - KK M95	Liittyvä nimike T-liitos äänieristys versio 2	Ilmaääneneristysluku R _w 55dB



14	Ruuvi	Tiuha 25 EK
13	Kisko	ML-lattia-/kattokisko SKE 120/55
12	Ruuvi	Tiuha 40 EK
11	Levy	Siniat LEK 13 Erikoiskova
10	Lista	Kulmalista
5	Tiiviste	Palomassa
4	Eristevilla	Mineraalivilla 95mm
3	Ranka	ML-LPR 120/40
1	Kisko	ML-lattia-/kattokisko SKE 120/37
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Koodi DET000050_07	Revisio A	Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin	Mittakaava 1:3
-----------------------	--------------	--------------------------------------	-------------------


Muotolevy osastoiva väliseinä	Rakennedetalji	Paloluokka EI60
ML-LPR 120/120 KK - KK M95	Liittyvä nimike Ulkokulma 1.version	Ilmaääneneristysluku R _w 55dB



14	Ruuvi	Tiuha 25 EK
13	Kisko	ML-lattia-/kattokisko SKE 120/55
12	Ruuvi	Tiuha 40 EK
11	Levy	Siniat LEK 13 Erikoiskova
10	Tiiviste	Palomassa
9	Lista	Kulmalista
4	Eristevilla	Mineraalivilla 95mm
3	Ranka	ML-LPR 120/40
2	Pinnoite	Saumatasoite
1	Kisko	ML-lattia-/kattokisko SKE 120/37
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Koodi DET000050_08	Revisio A	Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin	Mittakaava 1:3
-----------------------	--------------	--------------------------------------	-------------------



Muotolevy osastoiva väliseinä	Rakennedetalji	Paloluokka EI60
ML-LPR 120/120 KK - KK M95	Liittyvä nimike Ulkokulma 2.versiono	Ilmaääneneristysluku R _w 55dB



13	Ruuvi	Tiuha 25 EK
12	Kisko	ML-lattia-/kattokisko SKE 120/55
11	Tiiviste	Palomassa
10	Ruuvi	Tiuha 40 EK
9	Levy	Siniat LEK 13 Erikoiskova
4	Eristevilla	Mineraalivilla 95mm
3	Ranka	ML-LPR 120/40
2	Pinnoite	Saumatasoite
1	Kisko	ML-lattia-/kattokisko SKE 120/37
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Koodi DET000050_09	Revisio A	Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin	Mittakaava 1:3
-----------------------	--------------	--------------------------------------	-------------------

Muotolevy osastoiva väliseinä	Rakennedetalji	Paloluokka EI60
ML-LPR 120/120 KK - KK M95	Liittyvä nimike Kiinnikevälit	Ilmaääneneristysluku R _w 55dB



Levykerros 1		
2	Ruuvi	Tiuha 25 EK
1	Levy	Siniat LEK 13 Erikoiskova
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Levykerros 2		
4	Ruuvi	Tiuha 40 EK
3	Levy	Siniat LEK 13 Erikoiskova
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Koodi DET000050_10	Revisio A	Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin	Mittakaava 1:20
-----------------------	--------------	--------------------------------------	--------------------